

י' אב תשע"ח  
22/07/2018  
סימוכין: 521817

לכבוד  
עדי אביטל  
מנהל תקנים וסטנדרטים  
דורות מגופי פיקוד ובקרה בע"מ

**הנדון: אישור מוצר להתאמה למי שתייה**  
בהסתמך על תעודות בדיקה מס' 9612200033 ו-9812203693 של מכון התקנים הישראלי  
להתאמה לדרישות ת"י 5452 (2016)

בהתאם לנוהלי משרד הבריאות ולאחר בדיקות דגמים מייצגים של המוצר, אין לנו התנגדות לשימוש  
במגוף הידראולי מסדרת "S-500" בעל גוף עשוי יציקה ספרודאלית תוצרת "דורות מגופי פיקוד  
ובקרה בע"מ", לשימוש עם מי שתייה בטמפרטורה של עד 40°C.


אישור זה כולל את הדגמים בעלי קוטר כניסה ויציאה במידות של 2" ומעלה.

כל שינוי במוצר או בהרכבו מחייב בחינה נוספת ואישור מחדש.

מכתב זה אינו מהווה המלצה לשימוש במוצר הנ"ל, ואין להשתמש בו לפרסום באמצעי התקשורת  
ההמוניים.

אישור זה בתוקף עד לתאריך 13/03/2022.

בברכה,  
נאור כהן  
ראש מדור מים  
ענף כימיה, מזון ומים



אישור זה יפורסם בבנק המוצרים המאושרים למי שתייה אשר מתעדכן אחד לרבעון

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו-תקן